

Komunikat

W związku z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 17 (ROD) i wymogami w nim zawartymi a dotyczącymi ochrony środowiska oraz kontrolą przez jednostki samorządu terytorialnego, **przypominamy użytkownikom działek posiadającym bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe o ich regulaminowym uszczelnianiu, odpowietrzaniu oraz zabezpieczeniu przed skażeniem wód gruntowych.**

Jednocześnie przypomina się treść uchwały nr 17/96 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 31 maja 1996 roku w sprawie lokalizacji i budowy zbiorników na nieczystości ciekłe na działkach w podmiejskich Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

1. Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe musi być zgodna z wymogami sztuki budowlanej.
2. Odległość zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych winna wynosić
-15 metrów od studni dostarczającą wodę pitną
- 2 metry od granicy działki,drogi,ulicy lub ciągu pieszego.
3. Dopuszcza się lokalizację zbiorników na granicy sąsiednich działek za obopólną zgodą użytkowników tych działek.
4. Konstrukcja zbiorników i rodzaj użytych materiałów może być dowolna.
5. Głębokość posadowienia zbiorników w gruncie winna być taka, aby były one zabezpieczone przed przemarzaniem.
6. Objętość zbiornika winna być dostosowana do liczby użytkowników oraz standardu sanitarnego wyposażenia altany (np. zlewozmywak, splukiwany ustęp, prysznic itp.)
7. Zbiorniki winny być szczelne, przykryte pokrywą z otworem (włazem) do usuwania nieczystości oraz z odpowietrzeniem wyprowadzonym minimum 0,5 metra nad poziom terenu.
8. Zbiornik na nieczystości ciekłe na terenie ogrodu winien być połączony z altaną za pomocą szczelnych przewodów kanalizacyjnych.
9. Minimalne zagłębienie przewodów kanalizacyjnych w przypadku użytkowania instalacji tylko w okresie dodatnimi temperaturami winna wynosić około 0,4 – 0,5metra.
10. Zaleca się stosowanie preparatów do biologicznej utylizacji nieczystości.
11. Zarząd ROD sprawuje nadzór nad lokalizacją i budową zbiornika na nieczystości ciekłe i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jego budowie ma prawo wstrzymać budowę do czasu ich usunięcia.
12. Członek Związku, na którego działce zbudowany jest zbiornik na nieczystości, ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych i ochrony wód gruntowych przed skażeniem.
13. Należy przechowywać do kontroli przez upoważnione organy ROD i Straży Gminnej rachunki za wywóz nieczystości ciekłych przez firmy posiadające stosowne uprawnienia (aktualna koncesja).

Zarząd ROD